

Messintervalle nach Anlagentechnik gemäß KÜO und 1. BImSchV

Anlagentechnik	nachkehr- und Überprüfungsordnung	nach 1. BImSchV	
		älter als 12 Jahre	12 Jahre und weniger
übliche raumluft abhängige Gasfeuerstätten (Therme)	<i>jährlich</i>	<i>alle 2 Jahre</i>	<i>alle 3 Jahre</i>
Raumluft unabhängige Gasfeuerstätten	<i>alle 2 Jahre</i>	<i>alle 2 Jahre</i>	<i>alle 3 Jahre</i>
Gasbrennwertfeuerstätten	<i>alle 2 Jahre</i>		
Raumluft unabhängige Gasfeuerstätten (sk)	<i>alle 3 Jahre</i>	<i>alle 5 Jahre</i>	<i>alle 5 Jahre</i>
Raumluft unabhängige Gasbrennwertfeuerst. (sk)	<i>alle 3 Jahre</i>		
übliche Ölfeuerstätten (Kessel)	<i>jährlich</i>	<i>alle 2 Jahre</i>	<i>alle 3 Jahre</i>
Raumluft unabhängige Ölfeuerstätten (Hzö. S-arm)	<i>alle 2 Jahre</i>	<i>alle 2 Jahre</i>	<i>alle 3 Jahre</i>
Ölbrennwertfeuerstätten (Hzö. S-arm)	<i>alle 2 Jahre</i>	<i>alle 2 Jahre (Rußzahl/ CO)</i>	<i>alle 3 Jahre (Rußzahl/ CO)</i>
Raumluft unab. Ölfeuerst. (Hzö. S-arm und sk)	<i>alle 3 Jahre</i>	<i>alle 5 Jahre</i>	<i>alle 5 Jahre</i>
Ölbrennwertfeuerstätten (Hzö. S-arm und sk)	<i>alle 3 Jahre</i>	<i>alle 5 Jahre (Rußzahl/ CO)</i>	<i>alle 5 Jahre (Rußzahl/ CO)</i>

Hzö. S-arm = Heizöl Schwefelarm, sk = selbstkalibrierend